



ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

TAPA EXTREMO CANAL



	G.S.	Δ (kg/m)	G.C.	Δ (kg/m)	A (mm)	$\frac{A}{100}$ (mm)
CANAL 35	TECS0310	0,03	TECG0310	0,04	100	1
	TECS0315	0,04	TECG0315	0,05	150	1
	TECS0320	0,06	TECG0320	0,06	200	1
	TECS0330	0,08	TECG0330	0,08	300	1
CANAL 60	TECS0610	0,06	TECG0610	0,06	100	1
	TECS0615	0,08	TECG0615	0,09	150	1
	TECS0620	0,11	TECG0620	0,12	200	1
	TECS0630	0,15	TECG0630	0,17	300	1
	TECS0640	0,20	TECG0640	0,22	400	1
	TECS0650	0,25	TECG0650	0,27	500	1
	TECS0660	0,30	TECG0660	0,33	600	1
	TECS0810	0,06	TECG0810	0,07	100	1
CANAL 80	TECS0815	0,08	TECG0815	0,08	150	1
	TECS0820	0,11	TECG0820	0,12	200	1
	TECS0830	0,15	TECG0830	0,17	300	1
	TECS0840	0,19	TECG0840	0,21	400	1
	TECS0850	0,24	TECG0850	0,26	500	1
	TECS0860	0,27	TECG0860	0,29	600	1
	TECS1010	0,10	TECG1010	0,11	100	1
	TECS1015	0,13	TECG1015	0,15	150	1
CANAL 100	TECS1020	0,17	TECG1020	0,19	200	1
	TECS1030	0,24	TECG1030	0,27	300	1
	TECS1040	0,31	TECG1040	0,35	400	1
	TECS1050	0,39	TECG1050	0,43	500	1
	TECS1060	0,46	TECG1060	0,50	600	1

Nº DE EDICIÓN

1

Tipo de material:

TECS: METÁLICO (acero galvanizado DX51D+Z).

TECG: METÁLICO (acero laminado en frío DC01).

Tipo de recubrimiento:

TECS: GALVANIZADO SENDZIMIR (G.S.) según UNE-EN 10346:2010.

TECG: GALVANIZADO CALIENTE (G.C.) según UNE-EN ISO 1461:2010.

**CONFORME
UNE-EN 61537-2007**

Galvanizado sendzimir según norma UNE-EN 10346:2010.
Galvanizado en caliente según norma UNE-EN ISO 1461:2010

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN

LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN
INSTRUCCIONES DEL R.E.B.T.

- COPIA NO CONTROLADA. ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER MODIFICADA POR AISCAN SIN PREVIO AVISO -